

臺北市立華江高級中學 114 學年度防災設備經費

項次	品項	數量	單位	單價	總價
1	10 型滅火器失壓-藥劑檢測	6	具	300	1,800
2	10 型滅火器逾期-藥劑檢測	29	具	300	8,700
3	20 型滅火器失壓-藥劑檢測	9	具	350	3,150
4	20 型滅火器逾期-藥劑檢測	43	只	350	15,050
5	滅火器收掛工資	1	式	6,000	6,000
6	10 型滅火器缺少-補設	3	具	850	2,550
7	滅火器放置箱缺少-補設	11	具	350	3,850
8	室內消防 呼水槽破洞漏水-補洞	1	式	2,500	2,500
9	室內消防機組運轉燈故障-更新	1	組	450	450
10	室內消防機組停止燈故障-更新	1	組	450	450
11	消防送水口缺標示-補設/ 忠孝樓 4F	1	片	50	50
12	綜合消防栓箱鏽蝕更新	1	組	8,500	8,500
13	消防栓箱拆裝工資	2	式	5,000	10,000
14	PBL 盤結線工資(含 PBL+ 運轉燈器材更新)	2	式	5,000	10,000
15	明倫樓 1.5 吋 10 米水帶逾期-更換	2	條	1,000	2,000

16	行政樓 1.5 吋 10 米水帶逾期-更換	3	條	1,000	3,000
17	舊水帶廢品(事業廢棄物清運)	1	式	1,500	1,500
18	忠孝樓 1F 室內箱栓泵浦運轉燈故障	2	只	250	500
19	地區警鈴故障-更新	14	只	500	7,000
20	偵煙探測器故障-更新	7	只	750	5,250
21	藝能樓 差動式探測器故障	1	只	350	350
22	科學樓避難方向指示燈故障-更新	4	台	900	3,600
23	安全出口燈故障-更新	12	台	800	9,600
24	安全出口燈遺失-補設	1	台	800	800
25	避難器具燈故障-更新	1	台	800	800
26	壁掛式緊急照明燈故障更新	6	台	650	3,900
27	明倫樓緊急照明燈無電壓-查修	1	台	1,500	1,500
28	行政樓緊急照明燈遺失-補設	1	台	650	650
29	忠孝樓緊急照明燈遺失-補設	1	台	650	650
32	器材安裝工資	工	2	2,500	5,000
33	五金另料耗材	式	1	1,500	1,500

34	廢棄物清運	式	1	1,000	1,000
	總計 (含 5%稅額)				128,573